

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ
СВЕТОВОЙ

КОП-25

ТУ 26.30.50-004-50856982-2024

**ПАСПОРТ,
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Сертификат соответствия
№ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01043/25

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1** Оповещатель пожарный световой «КОП-25» предназначен для информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации, режимах работы автоматической системы противопожарной защиты посредством информации, отображенной на информационном поле изделия со световой подсветкой текста или пиктограммы (размер поля подсветки 205 x 50 мм). Оповещатель может взаимодействовать с ППУ техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, или иными приборами при обеспечении информационной и электрической совместимости с ними.
- 1.2** Оповещатель пожарный световой «КОП-25» является восстанавливаемым изделием. Условное обозначение изделия:
«Оповещатель пожарный световой «КОП-25», ТУ-26.30.50-004-50856982-2024», где КОП - условное наименование, 25 – величина среднего номинального напряжения электропитания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Номинальное напряжение электропитания постоянно-го тока, (В)	25
2	Допустимый диапазон изменения напряжения питания, (В)	от 11 до 35
3	Ток, потребляемый оповещателем в режиме подсветки информационного поля, (мА)	не более 20
4	Расстояние распознавания не менее	
5	Максимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (°C)	55
6	Минимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (°C)	минус 10
7	Относительная влажность при 40°C, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, %	93
8	Степень защиты оболочки, (IP)	41
9	Устойчивость к синусоидальной вибрации	В диапазоне частот от 10 до 55 Гц при постоянной амплитуде смещения 0,35 мм.
10	Электромагнитная совместимость	Устойчив к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости 2.
11	Уровень промышленных помех создаваемый оповещателем соответствует нормам	промышленных радиопомех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ Р 51318.22.
12	Максимальный срок службы оповещателя, (лет)	10
13	Габаритные размеры изделия, (мм) не более	301x101x26
14	Масса изделия, (кг)	не более 0,6

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**ПРИЛОЖЕНИЕ №1****К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01043/25**

Серия RU № 0917253

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 34699-2020	«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОЖАРНЫЕ. Общие технические требования. Методы испытаний»	п. 5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2 - для оповещателей пожарных световых КОП-25, КОП-25(IP54)
ГОСТ 34699-2020	«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОЖАРНЫЕ. Общие технические требования. Методы испытаний»	п. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.4, 5.5.5, 5.3.1, 5.3.2 - оповещателей пожарных комбинированных светозвуковых КОП-25С.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Зинина Александра Константиновна
(ф.и.о.)Лебедева Мария Николаевна
(ф.и.о.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01043/25

Серия RU № 0433183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМСЕРВИС» (ООО «СИСТЕМСЕРВИС»), место нахождения: 197110, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЧКАЛОВСКИЙ, Д.15, ЛИТ.О, адрес места осуществления деятельности: 197110, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, дом 15 литер О, ОГРН: 1037828018887, номер телефона: +7 8126550235, адрес электронной почты: sistemservis@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМСЕРВИС» (ООО «СИСТЕМСЕРВИС»), место нахождения: 197110, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЧКАЛОВСКИЙ, Д.15, ЛИТ.О, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197110, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, пр-кт Чкаловский, дом 15 литер О.

ПРОДУКЦИЯ

Оповещатели пожарные типы: оповещатели пожарные световые КОП-25, КОП-25(IP54), оповещатели пожарные комбинированные светозвуковые КОП-25С, выпускаемые по ТУ 26.30.50-004-50856982-2024 ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ КОП. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-051/05-2025, выданного 27.05.2025 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-132/05-2025, выданного 19.05.2025 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 058-СС/04-2025, выданного 17.04.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Лесин Сергей Николаевич, Альварес Лилия Нургизовна. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», пункты требований согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0917253). Условия хранения: в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150 положения, определяемому знаком «Верх». Срок хранения без переконсервации 3 года. Максимальный срок службы-10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 14.04.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.05.2025 ПО 27.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Зияина Александра Константиновна
(подпись)
М.П.
(подпись)Зияина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)Лесенцева Мария Николаевна
(Ф.И.О.)

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1 Условия транспортирования оповещателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:
- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям -5 ГОСТ Р 15150;
 - для морских перевозок условиям-3 ГОСТ Р 15150.
- 3.2 Хранение оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя в положении, определенном знаком «Верх» должно соответствовать условиям-2 ГОСТ Р 15150.
- 3.3 Срок хранения оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя без переконсервации не менее 3 лет.

4. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 4.1 Подключить оповещатель к линии связи (питания). Установить оповещатель на вертикальной поверхности с помощью шурупов, используя проушины в задней части корпуса. Оповещатель готов к работе.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в строгом соответствии с его техническими характеристиками и указаниями в паспорте.
- 5.2 Учет работы оповещателя ведется в таблице №1 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.
- 5.3 Учет неисправностей возникших в процессе эксплуатации оповещателя ведется в таблице №2 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.

Примечание: при нехватке места в таблицах, вклеиваются дополнительные листы с графами, аналогичными графам таблиц №1 и №2.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Оповещатель пожарный световой «КОП-25», шт.	
2.	Паспорт, Руководство по установке и Руководство по эксплуатации, на 10 шт.	1

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

«КОП-25» соответствует(ют) требованиям ТУ-26.30.50-004-50856982-2024 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Содержание надписей или
пиктограмм

Дата изготовления

Дата продажи

