

oobo's

Руководство по эксплуатации

ABS-CZ08

паспорт



**Устройство для установки
и снятия пожарных извещателей**

Паспорт изделия

Наименование изделия: Устройство для установки и снятия пожарных извещателей;

Назначение изделия: Съёмник пожарных извещателей;

Тип проверяемых извещателей: Дымовые. Тепловые;

Основные функции изделия: Съём, установка пожарных извещателей;

Технические характеристики

Назначение	Съёмник пожарных извещателей
Основные функции	Съём, установка пожарных извещателей
Вид съёмника	Механический
Тип пожарных извещателей	Дымовые. Тепловые.
Форма извещателей	Любая
Диапазон рабочих температур	от +5 до +40 градусов, влажность 80%
Диаметр захвата	7 см - 13 см
Материал захвата	Анодированный алюминий
Длина звена с захватом	46 см
Длина звена с блоком управления	59 см
Стандартная высота штанги в комплекте	3,64 м
Модель дополнительного звена штанги	ABS-812
Длина дополнительного звена штанги	59 см
Материал дополнительного звена штанги	Анодированный алюминий
Максимальное количество дополнительных звеньев	4 шт
Максимальная высота с дополнительными звеньями	до 6 м
Фонарик	1 шт
Материал кейса	Алюминий
Габаритные размеры упаковки	65x13x24 см
Вес укомплектованного кейса (нетто)	4,85 кг.
Вес укомплектованного кейса (брутто)	5,55 кг.
Материал сумки	Нейлон
Габаритные размеры упаковки	11x130x11 см
Вес укомплектованного кейса (нетто)	3,6 кг.
Вес укомплектованного кейса (брутто)	3,8 кг.

Изготовитель изделия

Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD

Адрес изготовителя: № 9-5, улица Цзиньян, район Хуньнань, город Шэньян, провинция Ляонин

Сайт изготовителя: <https://www.abs119.com/>

Официальный представитель в России: Литвинов Михаил Юрьевич

г. Москва, телефон +7 915-093-36-18, e-mail: syabs119@mail.ru сайт: <https://testerrf.ru>

Серийный номер изделия: _____

Дата выпуска изделия: _____

Гарантия: Три года

Соответствует требованиям ГОСТ Р 59638-2021 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Функциональное назначение

Захват для установки/снятия
пожарного извещателя

Магнитная подкладка для
регулировки высоты захвата

Регулятор наклона

Кольцевой фиксатор



Комплект поставки

1. Устройство захвата - 1 шт



2. Звено штанги с рукоятью — 1шт;



3. Дополнительные звено штанги (59см) — 2 шт;



4. Дополнительное звено штанги (105см) — 1 шт;



5. Фонарик — 1 шт;



6. Кронштейн для крепления фонарика — 1 шт;



7. Зубчатый захват — 3 шт;



8. Вертикальный захват — 3 шт;



9. Магнитная подкладка — 3 шт;



10. Ключ для регулировки
крутящего момента — 1 шт;



11. Нейлоновая сумка — 1 шт. (возможна
поставка в алюминиевом кейсе)



Правила эксплуатации устройства для установки — снятия пожарных извещателей

- Запрещается самостоятельный ремонт устройства ABS — С708;
- Послегарантийное обслуживание устройства осуществляется в специализированной ремонтной мастерской;



Не допускайте падения устройства, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.

Безопасность при эксплуатации

- Устройство ABS — С708 является механическим изделием, не является искробезопасным устройством;
- При использовании устройства обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация тестера.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации устройства ABS - CZ08 три года.
- По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь к официальному представителю технологической компании Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD в России - Литвинову Михаилу Юрьевичу, г. Москва, тел. +7 915-093-36-18 , e-mail: syabs119@mail.ru

Внимание!


Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока эксплуатации;
2. Несанкционированного РЕМОНТА, модернизации;
3. Механического повреждения, вызванного человеческим фактором;
4. Самостоятельного, обслуживания и ремонта изделия;
5. Нарушения правил эксплуатации изделия указанных в настоящей инструкции.

Технические характеристики

- Основные функции: установка — снятие пожарных извещателей;
- Конструкция штанги сборная;
- Длина штанги 3,8 м (для увеличения длинны штанги, возможна комплектация дополнительными звеньями 59 см и 105 см);
- Материал устройства захвата, авиационный алюминий;
- Материал штанги, анодированный алюминий.

Инструкция по эксплуатации

- Установите на устройство захваты (вертикальные, зубчатые) в зависимости от формы пожарного извещателя.
 - Выберите количество секций штанги соответствующее высоте помещения.
 - Присоедините дополнительные секции штанги к блоку захвата.
- 


Режимы работы устройства ABS-CZ08

Режим 1



Сложить захваты

Захватить извещатель




Диапзон захвата 5-7 см

Режим 2



Сложить захваты

Захватить извещатель



Отверстие для регулировки диаметра захвата

Диапзон захвата 5-12 см

Типовые конструкции пожарных извещателей

Горизонтальный захват

Дымовые
пожарные извещатели



Тепловые
пожарные извещатели



Вертикальный захват

Дымовые
пожарные извещатели



Тепловые
пожарные извещатели



Магнитные подкладки
для изменения высоты



Сборка — разборка штанги

- Определите высоту помещения, рассчитайте оптимальное количество звеньев штанги необходимое для комфортной работы.
- Соедините верхнюю и нижнюю части соседних звеньев штанги.
- Совместите шариковый фиксатор с отверстием расположенным в соседнем звене штанги.
- При сборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор по часовой стрелке до плотного прилегания соединения звеньев.
- При разборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор против часовой стрелки до свободного отсоединения звеньев.



Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 3 года при условии соблюдения правил эксплуатации изложенных в настоящей инструкции.

При обращении в мастерскую по обслуживанию и ремонту устройства ABS — CZ08 необходимо иметь паспорт изделия с заполненным разделом о продаже изделия.

Производитель: Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD,
E-mail: syabs119@163.com
Телефон: +86 024-31262119

Официальный представитель в России: Литвинов Михаил Юрьевич
г. Москва
E-mail: syabs119@mail.ru
Телефон: +7 915-093-36-18

Сведения о ремонтах

Ремонт №1

Модель изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Причина отказа: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

ФИО ответственного лица: _____

Дата приёмки в ремонт: _____

Дата выдачи из ремонта: _____

Ремонт №2

Модель изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Причина отказа: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

ФИО ответственного лица: _____

Дата приёмки в ремонт: _____

Дата выдачи из ремонта: _____

Ремонт №3

Модель изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Причина отказа: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

ФИО ответственного лица: _____

Дата приёмки в ремонт: _____

Дата выдачи из ремонта: _____